

Beschlussvorlage
WW/003/2026
vom 04.05.2026

Az.
Bezug-Nr.:
Wasserwerk
Jan Große Bley

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss	22.06.2026	öffentlich beschließend

Regenerierung der Brunnen 1, 2 und 5;
hier: Auftragsvergabe

Beschlussempfehlung:

„Die Werkleitung wird beauftragt, die nötigen Vergabeverfahren vorzubereiten und vollumfänglich durchzuführen.“

Die für die Regenerierung benötigten Finanzmittel werden über den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Vechta 2026 innerhalb der Sparte Wasser ausgewiesen.“

Begründung:

Das Wasserwerk beabsichtigt die Regenerierung der Gewinnungsbrunnen 1, 2 und 5. Die Maßnahme ist erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der Brunnen dauerhaft sicherzustellen und die Trinkwasserversorgung zu gewährleisten.

Die Arbeiten umfassen insbesondere:

- mechanische und chemische Regenerierung der Brunnen,
- Durchführung von Pumpversuchen vor und nach der Reinigung,
- Einsatz von Regenerierungsmitteln zur Entfernung von Eisen- und Manganablagerungen,
- Reinigung der Peilrohre,
- Kamerabefahrungen zur Zustandskontrolle,
- sowie den Austausch der Steigleitung bei Brunnen 5.

Die Durchführung erfolgt gemäß den einschlägigen Vorschriften (VOB, DIN, DVGW-Regelwerk).

Die Maßnahme wird zeitlich versetzt umgesetzt. Der jeweils nächste Brunnen wird erst nach erfolgreicher Regenerierung und Wiederinbetriebnahme des vorherigen Brunnens bearbeitet.

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Haushaltsposition: WW	
Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Folgekosten) 70.000 € netto	Folgekosten	Finanzierung 2026	Erfolgte Veranschlagung: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein